

EAUX SUD CALVADOS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
5000 avenue de la Crosse

14700 FALAISE

Prélèvement du : jeudi 25 juin 2026 à 10h40

Code Sise du prélèvement 00251377

Installation Unité de distribution SAINT GERMAIN LE VASSON

Nom du point de surveillance PC GRAINVILLE

Localisation exacte MAIRIE DE GRAINVILLE LANGANNERIE

Commune GRAINVILLE-LANGANNERIE

Prélevé par : THIERRY BOUCHE (LABORATOIRE)

Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	26 °C				25,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,07 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2026.10882-2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	40 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	55 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	24,0 °f				
Titre hydrotimétrique	32,2 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	34,6 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	724 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	61,7 mg/L				250,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	2,5 µg/L				200,00
Manganèse total	1,7 µg/L				50,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,30 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	15,1 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,80 mg(C)/L				2,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Thallium	0,18 µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BRETTEVILLE-LE-RABET
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
CASTELET (LE)
CAUVICOURT
CINTHEAUX
ESTREES-LA-CAMPAGNE
FRESNEY-LE-PUCEUX
GOUVIX
GRAINVILLE-LANGANNERIE
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SOIGNOLLES
URVILLE

A noter, un dépassement de la référence de qualité maximale de la température de l'eau fixée à 25°C.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET