RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

EAUX SUD CALVADOS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR
EAUX SUD CALVADOS
5000 avenue de la Crosse

14700 FALAISE

Prélèvement du : **mardi 10 novembre 2026 à 10h35**
Code Sise du prélèvement **00253635**
Installation Unité de distribution BARBERY
Nom du point de surveillance PC SAINT LAURENT
Localisation exacte pharmacie Saint-Laurent de condel 6 allée de la bichotte robinet salle
Commune SAINT-LAURENT-DE-CONDEL

Prélevé par : MARINE MANCEL
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	12	°C				*25,00*
pH	7,4	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,31	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.20735-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	110	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	76	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,17	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	24,0	°f				
Titre hydrotimétrique	30,2	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	35,7	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	729	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	65,3	mg/L				250,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	7,1	µg/L				200,00
Manganèse total	1,2	µg/L				50,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,23	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	11,4	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,55	mg(C)/L				2,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Thallium	0,41	µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BARBERY
BOULON
CESNY-LES-SOURCES
CLINCHAMPS-SUR-ORNE
CROISILLES
ESPINS
FRESNEY-LE-PUCEUX
FRESNEY-LE-VIEUX
GRIMBOSQ
LAIZE-CLINCHAMPS
MOULINES
MOUTIERS-EN-CINGLAIS (LES)
MUTRECY
PLACY
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SAINT-LAURENT-DE-CONDEL

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253635)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET